

Fachhochschule Weihenstephan Forschungsanstalt für Gartenbau

Institut für Gartenbau



FH/FG Weihenstephan, IGB, D-85350 Freising

DURAPROOF Dichtungssysteme GmbH
Herr Ralf Jurkewitz
Eisenbahnstraße 24
66687 Wadern-Büschfeld

Betreff: Wurzel-/Rhizomfestigkeit NOVOPROOF DA-P® 1,5 mm

Sehr geehrter Herr Jurkewitz,

da sich die am Institut für Gartenbau, FH Weihenstephan unter der Nummer 12/03 geprüfte EPDM-Dichtungsbahn NOVOPROOF DA-P® (Dicke 1,3 mm) als wurzelfest und rhizomfest gegen Quecken nach dem FLL-Verfahren erwiesen hat, kann die EPDM-Dichtungsbahn NOVOPROOF DA-P® (Dicke 1,5 mm) gleichermaßen als wurzelfest und rhizomfest gegen Quecken angesehen werden.

Dies gilt jedoch nur, sofern die EPDM-Dichtungsbahn NOVOPROOF DA-P® (Dicke 1,5 mm) aus dem gleichen Werkstoff sowie mit gleichem Aufbau und gleichem Produktionsverfahren hergestellt wird wie die untersuchte EPDM-Dichtungsbahn NOVOPROOF DA-P® (Dicke 1,3 mm) und bei der Verlegung der EPDM-Dichtungsbahn NOVOPROOF DA-P® (Dicke 1,5 mm) die gleiche Fügetechnik zum Einsatz kommt wie bei der geprüften EPDM-Dichtungsbahn NOVOPROOF DA-P® (Dicke 1,3 mm).

Die entsprechenden eidesstattlichen Erklärungen der DURAPROOF Dichtungssysteme GmbH liegen uns vor, Rückstellproben der Bahnen werden an unserem Institut aufbewahrt.

i.A.
Martin Jauch

Freising
03.08.05
Ihre Nachricht vom

Ihr Zeichen

Unser Zeichen
31/Ja

Telefon
(08161) 71-4413

Fax
(08161) 71-3348

Zentrale
(08161) 71-0

Email
martin.jauch
@fh-weihenstephan.de

www.
fh-weihenstephan.de/fgw

Briefanschrift
FH/FG Weihenstephan
Institut für Gartenbau
D-85350 Freising

Paketanschrift
Am Staudengarten 14
D-85354 Freising